

PRILOGA 5

KONČNI PREGLED ZA DVIGALA

1. Končni pregled je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi, da dvigalo, za katero velja certifikat o EU-pregledu tipa, ali ki je načrtovano in proizvedeno v skladu z odobrenim sistemom kakovosti, izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika.

2. **Obveznosti monterja**

Monter sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je vgrajeno dvigalo v skladu z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika in v skladu z:

- a) odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa; ali
- b) dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu s sistemom kakovosti v skladu s Prilogo 11 tega pravilnika in certifikatom o EU-pregledu načrta, če načrt ni v celoti v skladu s harmoniziranimi standardi.

3. **Končni pregled**

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, opravi končni pregled dvigala, ki bo dano na trg, da preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika.

- 3.1 Monter vlogo za končni pregled vloži pri enem priglašenem organu, ki ga izbere sam, in mu zagotovi te dokumente:

- a) načrt celotnega dvigala;
- b) načrte in diagrame, potrebne za končni pregled, zlasti diagrame kontrolnega tokokroga;
- c) izvod navodil iz točke 6.2 Priloge 2 tega pravilnika;
- č) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov ali natančnih informacij, ki niso potrebne za potrditev skladnosti dvigala.

Opravijo se ustrezni pregledi in preskusi, opredeljeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika.

- 3.2 Pregledi vključujejo vsaj:

- a) pregled dokumentov iz točke 3.1, da se preveri skladnost dvigala z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa v skladu s poglavjem B Priloge 4 tega pravilnika; ali
- b) pregled dokumentov iz točke 3.1, da se preveri skladnost dvigala z dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu z odobrenim sistemom kakovosti v skladu s Prilogo 11 tega pravilnika, če načrt ni v celoti skladen s harmoniziranimi standardi, pa s certifikatom o EU-pregledu načrta.

- 3.3 Preskusi dvigala vključujejo vsaj:

- a) delovanje dvigala, kadar je prazno in tudi maksimalno obremenjeno, da se zagotovita pravilna vgradnja in delovanje varnostnih naprav (končnih zaustavitev, naprav za zaklepanje in podobno);

- b) delovanje dvigala pri največji obremenitvi in kadar je prazno, da se zagotovi pravilno delovanje varnostnih naprav ob prekinitvi električnega toka;
- c) statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka 1,25-kratniku dopustne obremenitve.

Dopustna obremenitev je obremenitev, navedena v 5. točki Priloge 2 tega pravilnika.

Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, ali je prišlo do kakšne deformacije ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala.

4. Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 2, priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu z 19. in 20. členom tega pravilnika ter izda certifikat o končnem pregledu, v katerem navede opravljene preglede in preskuse.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v točki 6.2 Priloge 2 tega pravilnika.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, navede podrobne razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki morajo biti sprejeti. Kadar monter dvigala znova zaprosi za končni pregled, vlogo vloži pri istem priglašenem organu.

5. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

- 5.1 Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz tega pravilnika, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz točke 3.1 namesti identifikacijsko številko tega organa.
- 5.2 Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti ter hrani izvod izjave in certifikat o končnem pregledu na voljo pristojnim inšpekcijskim organom še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Izvod izjave EU o skladnosti je na voljo pristojnim inšpekcijskim organom na njihovo zahtevo.
6. Komisija in države članice lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikata o končnem pregledu.

7. Pooblaščen zastopnik

Obveznosti monterja iz točke 3.1 in 5. točke te priloge lahko izpolnjuje njegov pooblaščen zastopnik v njegovem imenu in na njegovo odgovornost, če so te navedene v pisnem pooblastilu.